

第4 危 險 物 統 計

第72表 危険物規制対象数

(R3.3.31現在)

製造所等の別 消防本部及び 署設置市町村の別	合 計	製造所	貯 蔵 所								取 扱 所					事業所	
			小 計	屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タンク 貯 蔵 所	屋 内 タンク 貯 蔵 所	地 下 タンク 貯 蔵 所	簡 易 タンク 貯 蔵 所	移 動 タンク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	第 1 種 販 取 扱 所	第 2 種 販 取 扱 所	移 送 取 扱 所		一 般 取 扱 所
総 計	2,708	35	1,677	331	425	65	497	11	284	64	996	593	15	4	2	382	1,280
徳 島 市	737	15	495	123	133	28	123	3	48	37	227	121	9	2		95	348
鳴 門 市	243	6	161	25	38	3	39	2	50	4	76	42	1			33	87
小 松 島 市	168		112	18	39		32		21	2	56	31	2			23	59
阿 南 市	338	1	195	27	69	15	58	1	21	4	142	64		2	2	74	91
美 馬 市	89		49	8	8	3	18	2	10		40	30				10	61
那 賀 町	31		10	2		1	5		2		21	15				6	31
名 西 消 防 組 合	60		32	4	7	1	16	1	2	1	28	21				7	40
海 部 消 防 組 合	122		72	9	18	1	29		14	1	50	39				11	69
板 野 東 部 消 防 組 合	354	10	233	48	79		56		46	4	111	64				47	139
板 野 西 部 消 防 組 合	85	1	54	14	6		19		14	1	30	23				7	54
徳 島 中 央 広 域 連 合	249	2	139	30	17	7	53	1	22	9	108	69				39	147
美 馬 西 部 消 防 組 合	65		33	5	4	2	17	1	4		32	18	2			12	47
み よ し 広 域 連 合	134		72	16	2	3	30		21		62	48	1			13	87
小 計	2,675	35	1,657	329	420	64	495	11	275	63	983	585	15	4	2	377	1,260
消 防 非 常 備 町 村 計	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5	20

※美馬市消防本部(美馬町を除く)、美馬西部消防組合(美馬市美馬町、つるぎ町)

第73表 類別危険物製造所等数

(R3.3.31現在)

製造所等の別 類別		合計	製造所	貯 蔵 所								取 扱 所						
				小 計	屋 内 貯蔵所	屋 外 タンク 貯蔵所	屋 内 タンク 貯蔵所	地 下 タンク 貯蔵所	簡 易 タンク 貯蔵所	移 動 タンク 貯蔵所	屋 外 貯蔵所	小 計	給 油 取扱所	第1種 販売 取扱所	第2種 販売 取扱所	移 送 取扱所	一 般 取扱所	
総 計	計	2,708	35	1,677	331	425	65	497	11	284	64	996	593	15	4	2	382	
	A 地区	2,675	35	1,657	329	420	64	495	11	275	63	983	585	15	4	2	377	
	B 地区	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5	
単 独	第 1 類	計	17	4	10	10						3					3	
		A 地区	17	4	10	10						3					3	
		B 地区																
	第 2 類	計	5		5	4						1						
		A 地区	5		5	4						1						
		B 地区																
	第 3 類	計	4		3	3						1						1
		A 地区	4		3	3						1						1
		B 地区																
	第 4 類	計	2,632	24	1,628	286	423	65	497	11	283	63	980	593	14	4	2	367
		A 地区	2,599	24	1,608	284	418	64	495	11	274	62	967	585	14	4	2	362
		B 地区	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5
第 5 類	計	10		10	10													
	A 地区	10		10	10													
	B 地区																	
第 6 類	計	3		3		2				1								
	A 地区	3		3		2				1								
	B 地区																	
混 在	計	37	7	18	18							12		1			11	
	A 地区	37	7	18	18							12		1			11	
	B 地区																	

備考：A地区とは、消防本部及び消防署設置市町村の地区を、また、B地区とは、その他の地区をいう。

第74表 数量別危険物製造所等数

(R3.3.31現在)

製造所等の別 数量の別		合計	製造所	貯蔵所								取扱所					
				小計	屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小計	給油取扱所	第1種販売取扱所	第2種販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所
総計	計	2,708	35	1,677	331	425	65	497	11	284	64	996	593	15	4	2	382
	A地区	2,675	35	1,657	329	420	64	495	11	275	63	983	585	15	4	2	377
	B地区	33		20	2	5	1	2		9	1	13	8				5
5倍以下	計	867		686	130	65	34	265	11	175	6	181	35	3			143
	A地区	853		674	129	64	33	265	11	166	6	179	35	3			141
	B地区	14		12	1	1	1			9		2					2
5倍を超え10倍以下	計	498	6	317	82	51	21	105		19	39	175	75	2			98
	A地区	491	6	313	81	48	21	105		19	39	172	74	2			96
	B地区	7		4	1	3						3	1				2
10倍を超え50倍以下	計	610	10	339	59	131	10	94		29	16	261	154	10	4		93
	A地区	604	10	335	59	130	10	92		29	15	259	153	10	4		92
	B地区	6		4		1		2			1	2	1				1
50倍を超え100倍以下	計	267	8	158	15	71		15		55	2	101	77				24
	A地区	265	8	158	15	71		15		55	2	99	75				24
	B地区	2										2	2				
100倍を超え150倍以下	計	137	1	62	27	26		3		6		74	71				3
	A地区	134	1	62	27	26		3		6		71	68				3
	B地区	3										3	3				
150倍を超え200倍以下	計	114		32	4	22		5			1	82	79				3
	A地区	113		32	4	22		5			1	81	78				3
	B地区	1										1	1				
200倍を超え1,000倍以下	計	171	10	48	4	35		9				113	101			1	11
	A地区	171	10	48	4	35		9				113	101			1	11
	B地区																
1,000倍を超え5,000倍以下	計	34		29	9	19		1				5	1				4
	A地区	34		29	9	19		1				5	1				4
	B地区																
5,000倍を超え10,000倍以下	計	2		1	1							1					1
	A地区	2		1	1							1					1
	B地区																
10,000倍を超えるもの	計	8		5		5						3				1	2
	A地区	8		5		5						3				1	2
	B地区																

第75表 容量別屋外タンク貯蔵所数

(R3.3.31現在)

類別 容量別	計 (A) (B)~(G)	第1類 (B)	第2類 (C)	第3類 (D)	第4類											第5類 (F)	第6類 (G)
					小計 (E) (ア)~(コ)	原油 (ア)	ナフサ (イ)	ガソリン (ウ)	灯油 (エ)	軽油 (オ)	重油 (カ)	第4類 石油類 (キ)	アルコ ール類 (ク)	その他			
														水溶性 (ケ)	非水溶性 (コ)		
100kl未満	300				298				33	23	99	7	30	40	66		2
100kl以上 500kl未満	95				95			3	8	14	38	2	4	5	21		
500kl以上 1,000kl未満	12				12	3		2	1	3	3						
うち旧法タンク	5				5	3			1		1						
1,000kl以上 5,000kl未満	13				13					5	6				2		
うち旧法タンク	5				5					1	4						
5,000kl以上 10,000kl未満																	
うち旧法タンク																	
10,000kl以上 50,000kl未満	5				5	2					3						
うち旧法タンク	5				5	2					3						
計	425				423	5		5	42	45	149	9	34	45	89		2

第76表 危険物製造所等の事故調べ

(令和2年中)

番号	製造所等の区分	所在地	危険物の種別	事故種別	死傷者数		概要
					死者	負傷者	
1	一般取扱所	阿波市	第4類	流出	0	0	タンクコンテナの元コック及びサンプリングホースのコックを閉め忘れたことにより、サンプリングラインに危険物が流れ込む。サンプリングライン先端にはプラグが接続されており、本来であれば流出することはないが、サンプリングラインに亀裂があったため流出。サンプリングラインは使用時以外も常時接続されたままであったため、先端プラグの自重で折れ曲がり、亀裂部分周辺には常に負荷がかかっている状態であった。
2	給油取扱所	牟岐町	第4類	破損	0	0	給油のため屋外給油取扱所内へ進入した車輛の運転者が、ブレーキとアクセルを踏み間違え、給油取扱所事務所出入口に衝突した破損事故。
3	給油取扱所	小松島市	第4類	その他	0	0	移動タンク貯蔵所の底弁に異常があり、完全に閉鎖していない状態で荷卸し作業を行ったもの。 また、荷卸し作業時において本来義務づけられている立ち合いを怠った予防規定違反、危険物取扱者保安講習の未受講の消防法令違反がある。